



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5180CP0527

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ECOPIPE S.L. Passatge de Carsí, 2, E-08025 Barcelona
Vertreiber <i>distributor</i>	ECOPIPE S.L. Passatge de Carsí, 2, E-08025 Barcelona
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzsystem
Modell <i>model</i>	ECOTAPE SYSTEM (T480-30/T280-30) with Primer P-29
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19/046/5180/01 vom 17.10.2019 (EBI) Baumusterprüfung: 14/154/5180/1 vom 20.11.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

20.11.2024 / 19-0685-GNV

14.02.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
ECOTAPE SYSTEM (T480-30/T280-30) with Primer P-29	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: max. +50 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Verarbeitung: kalt zu verarbeitendes Korrosionsschutzsystem in 4 Lagen (2/2) auf Voranstrich "ECOTAPE PRIMER P-29" aufzubringen